



Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N. **002CO/5**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

SAMSUN MAKINA SANAYI A.S.
Kuleli Sokak no. 14 Cankaya, ANKARA (TURKEY)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

1. SAMSUN MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Doğu Cad, no. 41 - Kutlukent, SAMSUN (TURKEY)
2. SAMSUN MAKINA SANAYI A.S. Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi, Abdullah Gul Bulvari, No. 15 – Saricam, ADANA (TURKEY)

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**TUBI, RACCORDI E ACCESSORI DI GHISA SFEROIDALE E LORO ASSEMBLAGGI
PER CONDOTTE D'ACQUA
DUCTILE IRON PIPES, FITTINGS, ACCESSORIES AND THEIR
JOINTS FOR WATER PIPELINES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

**Giunti elastici automatici T-TYPE
Push-in flexible joint T-TYPE**

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM / IN COMPLIANCE WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

ICIM 0080CS

CONFORMEMENTE ALLA NORMA / IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS

UNI EN 545:07 - ISO 2531:98

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

12/03/2008

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

12/03/2023

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

11/03/2026



Certificazione di Prodotto

Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **002CO/5**
Certificate No.

Giunti elastici automatici T-TYPE

da DN80 a DN1000, lunghezza effettiva dei tubi 6m,
classe di spessore dei tubi K9, classe di spessore dei raccordi K12 e K14,
guarnizioni in accordo ad EN 681-1 tipo WA, rivestimento di zinco metallico con
strato di finitura in accordo ad ISO 8179-1, rivestimento alternativo con lega
metallica di zinco-alluminio con o senza rame e strato di finitura in accordo ad EN
545 app. D.1, rivestimento esterno alternativo di malta cementizia in accordo ad EN
15542, rivestimento esterno alternativo in poliuretano in accordo a EN 15189,
rivestimento esterno alternativo in polietilene in accordo a EN 14628,
rivestimento interno in malta cementizia in accordo ad ISO 4179 con o senza strato
di finitura in accordo alla ISO 16132.

Push-in flexible joint T-TYPE

from DN80 to DN1000, pipes effective length 6m,
pipes tickness class K9, fittings tickness class K12 and K14, elastomeric gasket
material in accordance to EN 681-1 type WA, metallic zinc coating with finishing
layer in accordance to ISO 8179-1, alternative coating of metallic zinc-aluminium
alloy with or without copper with finishing layer in accordance to EN 545 app. D.1,
alternative external cement mortar coating in accordance to EN 15542, alternative
external polyurethane coating in accordance with EN 15189, alternative external
polyethylene coating in accordance to EN 14628,
internal cement mortar in accordance to ISO 4179 with or without seal coat,
inaccordance with ISO 16132.

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

12/03/2008

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

12/03/2023

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

11/03/2026